

Wyjaśnienia dotyczące przetargu
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
dla miejscowości Babice etap I"

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz 759, z późn. zm.) przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji rur PVC litych kielichowych, znakowanych od wewnątrz, zgodnych z PN – EN 1401-1:2009 SN4 i SN 8 powszechnie stosowanych do budowy kanalizacji sanitarnych?

Odp:

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania na zadaniu " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice etap I" rur litych kielichowych, znakowanych od wewnątrz, zgodnych z PN-EN 1401-1:2009, SN4 i SN8.

Zamawiający wymaga na kanalizacji sanitarnej stosowania rur łączonych na złączki dwukielichowe i kształtek kanalizacyjnych produkowanych metodą wtrysku od DN 160 do DN 250, kielichowych o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN12 SDR 34 SLW 60 z uszczelkami zintegrowanymi na stałe w kielichu kształtki, ze wzmocnieniem z PP, olejoodpornych i szczelności min. 2,5 bara posiadających Aprobata techniczną ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice w tolerancji wymiarów).

Rury muszą posiadać nadruk wykonany równomiernie, wzdłużnie w rurze minimum w trzech miejscach od wewnątrz umożliwiający identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar. Badanie musi być przeprowadzone przez niezależny instytut i potwierdzone przez producenta.

2. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie studni fi 1000 tworzywowych zamiennie do betonowych?

Odp:

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania na zadaniu " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice etap I" studni tworzywowych fi 1000. Zamawiający wymaga na w/w zadaniu studni betonowych wyposażonych w przejścia szczelne (tuleje ochronne) z PVC-U. Tuleje ochronne muszą mieć sztywność obwodową min. SN12 SDR34 SLW60. Uszczelki muszą być olejoodporne, zintegrowane z kielichem, posiadać wzmocnienie z PP i szczelnością min. 2,5 bara. Wszystko musi być udokumentowane Aprobata Techniczną ITB.

- 3. Zamawiający wymaga w dokumentacji zastosowania na kanalizacji sanitarnej rur i kształtek typu HS SN12 ($>12\text{kN/m}^2$), Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów technicznych takich jak np. SDR, system łączenia, ciśnienie robocze, metodyka produkcji kształtek, uszczelka itp.**

Odp:

Zamawiający wymaga na kanalizacji sanitarnej stosowania rur łączonych na złączki dwukielichowe i kształtek kanalizacyjnych produkowanych metodą wtrysku od DN 160 do DN 250, kielichowych o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN12 SDR 34 SLW 60 z uszczelkami zintegrowanymi na stałe w kielichu kształtki, ze wzmocnieniem z PP, olejoodpornych i szczelności min. 2,5 bara posiadających Aprobata techniczną ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice w tolerancji wymiarów).

Rury muszą posiadać nadruk wykonany równomiernie, wzdłużnie w rurze minimum w trzech miejscach od wewnątrz umożliwiający identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar. Badanie musi być przeprowadzone przez niezależny instytut i potwierdzone przez producenta.

- 4. Jaką szczelność muszą posiadać przejścia szczelne do studni betonowych?**

Odp:

Zamawiający wymaga aby przejścia szczelne (tuleje ochronne) były wykonane z PVC-U, posiadały sztywność obwodową min. SN12 SDR34 SLW60. Uszczelki muszą być olejoodporne, zintegrowane z kielichem, posiadać wzmocnienie z PP i szczelnością min. 2,5 bara. Wszystko musi być udokumentowane Aprobata Techniczną ITB.

- 5. Jaką sztywność obwodową mają posiadać studzienki DN 400?**

Odp:

Zamawiający wymaga studzienek kanalizacyjnych zbiorczych lub przelotowych z PVC-U lub PP o średnicy DN 400, wykonanych z litego materiału. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową, zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną, montowaną przez producenta, oraz nastawne kielichy do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację średnic DN 160 i DN 200, sferycznie w każdym kierunku min. 11° . Szczelność połączeń min. 2,5 bara. Sztywność studzienek SN 12kN/m^2 , SDR 34; SLW 60.

- 6. Proszę zamawiającego o wyjaśnienie, czy wartość 4 500 000 zł dotyczy co najmniej dwóch robót budowlanych (budowa kanalizacji sanitarnej) o wartości co najmniej 4 500 000 zł każda z nich?, czy też co najmniej dwóch robót budowlanych (budowa kanalizacji sanitarnej) o łącznej wartości co najmniej 4 500 000 zł?**

Odp:

Zamawiający w dniu 16.10.2012r. dokonuje zmiany zapisu SIWZ, która zgodnie z pierwotną intencją Zamawiającego doprecyzowuje SIWZ dział 6 pkt.6.2 – "Wiedza i doświadczenie":

zapis: (wartość co najmniej 4 500 000 zł)

zmienia się na: (wartość co najmniej 4 500 000 zł każde z nich).

- 7. Czy podana wartość zrealizowanych robót w wys. 4 500 000 zł dotyczy jednego czy dwóch zadań?**

Odp:

Odpowiedź jak dla pytania nr 6. Wartość zrealizowanych zadań dotyczy minimum 2 zadań o wartości co najmniej 4 500 000 zł każde z nich.

- 8. Realizowaliśmy duże zadanie o wartości ok. 5 500 000 zł w podwykonawstwie, czy takie zadanie zostanie uznane przez Zamawiającego do wykazania inwestycji zrealizowanych?**

Odp:

Tak, Zamawiający uznaje również zadania w podwykonawstwie do wykazania inwestycji zrealizowanych.

- 9. (...) Zamawiający w załączonym do SIWZ Projekcie Architektoniczno-Budowlanym opisuje wymagania dotyczące systemu monitoringu GPRS przepompowni ścieków za pomocą oprogramowania Hydro-Net.**

Odp:

Zamawiający dopuszcza system monitoringu GPRS przepompowni ścieków za pomocą oprogramowania Hydro-NET lub równoważnego albo o parametrach lepszych technicznie (zmiana w SIWZ z 16.10.2012r).

- 10. Zamawiający w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia zawarł następujący warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:**

"(...) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadanie wiedzy i doświadczenia, w tym realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch inwestycji budowlanych w generalnym wykonawstwie o charakterze i złożoności podobnym do przedmiotu zamówienia (tj. budowie kanalizacji sanitarnej) z podaniem ich wartości (wartość co najmniej 4 500 000 zł), daty i miejsca wykonania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku – Wykaz robót budowlanych – potwierdzonych referencjami – minimum 2.(...).

Wymóg wykonania robót o charakterze generalnego wykonawcy, należy uznać jako ograniczenie dostępu do rynku i naruszenie przepisu art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. (...)

Odp:

Zamawiający w dniu 16.10.2012 r. dokonuje zmiany zapisu SIWZ, w dziale 6 pkt.6.2 – "Wiedza i doświadczenie", m.in. zostaje wykreślony zapis "generalnym".

Wójt Gminy

(-) Witold Szpytman