



WYKAZ POMIESZCZENI:

Oznaczenie pom.	Nazwa pomieszczenia
-1/1	Garaż
-1/2	Piwnica 1
-1/3	Piwnica 2
-1/4	Kotłownia
-1/5	Piwnica 3
-1/6	Piwnica 4
-1/7	Piwnica 5

Oznaczenia:  
 Powrót c.o. (proj.)  
 Zasilanie c.o. (proj.)

- Uwaga:**
- Instalację wykonać z rur ze stali niestopowej łączonych przez złączki zaprasowywane
  - Gałzki do grzejników dz. 15 x 1,2
  - Na gałzkach zasilających zainstalować zawór termostatyczny np. TS-90-V prosty/kątowy firmy Herz lub równoważny
  - Na gałzkach powrotnych zainstalować zawór powrotny np. RL-1 prosty/kątowy firmy Herz lub równoważny
  - Temperatura zasilania 75°C, temperatura powrotu 60°C

Pracownia Projektowa „Energio Sanit” Mariusz Mazur	
37-700 Przemysł tel. 516-752-499	
ul. Grunwaldzka 13 e-mail: ppe@opp.pl	
TEMAT:	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na paliwo stałe (pelet) oraz węzłem przygotowania c.w.u. – Termomodernizacja budynku gminnego nr 40 w Krzywicy
ADRES INWESTYCJI:	Budynek gminny w Krzywicy, dz. nr 473 obr. Krzywica gm. Krzywica, 37-754 Krzywica
INWESTOR:	Urząd Gminy Krzywica, Krzywica 36, 37-754 Krzywica
PROJEKTANT:	mgr inż. M. Mazur upr. PDR/0084
SPRAWDZILI:	/P005/13
BRANŻA:	Sanitarna
FAZA:	Projekt budowlany
DATA:	09.2017
SKALA:	1:50
NAZWA RYSUNKU:	Rzut piwnic – Instalacja c.o.
NR RYSUNKU:	1