



**WYKAZ POMIESZCZENI:**

Oznaczenie pom.	Nazwa pomieszczenia
1/1	Pomieszczenie biurowe 3
1/2	Pomieszczenie biurowe 4
1/3	Komunikacja 2
1/4	WC 2
1/5	Pomieszczenie biurowe 5
1/6	Sala narad
1/7	Aneks kuchenny
1/8	WC 3
1/9	WC 4
1/10	Komunikacja 5

**Oznaczenia w tabelce grzejnika**

Nastawa zaworu termostaatycznego

Wydaajność grzejnika

Numer pomieszczenia

Rodzaj grzejnika

Φ=	W	N=
Grzej. alum. czlonowy		
8 el 500/100mm		

Wielkość grzejnika

**Oznaczenia:**

Powrót c.o. (proj.)

Zasilanie c.o. (proj.)

**Uwaga:**

- Instalację wykonać z rur ze stali niestopowej łączonych przez złączki zaprasowywane
- Gałazkach zasilających zainstalować zawór termostaatyczny np. TS-90-V
- Na gałazkach prosty/kątowy firmy Herz lub równoważny
- Na gałazkach powrotnych zainstalować zawór powrotny np. RL-1
- Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 55°C
- Na zakończeniach pionów zamontować automatyczne zawory odpowietrzające dn 15

<b>Pracownia Projektowa „Energio Sanit” Mariusz Mazur</b>	
37-700 Przemysł ul. Grunwaldzka 13 e-mail: ppe@opp.pl	
tel. 516-752-499	
<b>TEMAT:</b>	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana kotła na paliwo stałe (pelet) oraz węzłem przygotowania c.w.u. - Termomodernizacja budynku gminnego nr 40 w Krzywczy
<b>ADRES INWESTYCJI:</b>	Budynek gminny w Krzywczy, dz. nr 473 obr. Krzywczca gm. Krzywczca, 37-754 Krzywczca
<b>INWESTOR:</b>	Urząd Gminy Krzywczca, Krzywczca 36, 37-754 Krzywczca
<b>PROJEKTANT:</b>	mgr inż. M. Mazur upn.PDK/0084 /P005/13
<b>SPRAWDZILI:</b>	PODPIS:
<b>BRANŻA:</b>	Sanitarna
<b>FAZA:</b>	Projekt budowlany
<b>NAZWA RYSUNKU:</b>	Rzut pięttra - Instalacja c.o.
	SKALA: 1:50
	DATA: 09.2017
	NR RYSUNKU: 3

