

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający w odpowiedzi na przesłane w dniu 9 października 2019 r. pytania przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie:**

Wg przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznej mamy warstwę wiążącą AC 16W, natomiast na rysunkach – Przekroje Normalno – Konstrukcyjne podana jest warstwa wiążąca AC WMS 16. Prosimy o informację jaką warstwę wiążącą należy uwzględnić do wyceny?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć warstwę wiążącą AC 16W zgodnie z ST I przedmiarem robót.