

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający w odpowiedzi na przesłane w dniu 11 października 2019 r. pytania przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Po przeanalizowaniu bilansu robot ziemnych Wykonawca stwierdził, że nie uwzględniono robót związanych z wykonaniem robót ziemnych do poziomu warstwy ulepszonego podłoża. Proszę o podanie w jakim zakresie należy uwzględnić materiał do jej wykonania.

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu bilansu robot ziemnych stwierdza się, że wszystkie roboty ziemne są prawidłowo wyliczone, natomiast ulepszenie podłoża winno uwzględniać transport i koszt materiału do wykonania stabilizacji cementem o wytrzymałości 2,5 MPa.