

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający w odpowiedzi na przesłane w dniu 7 października 2019 r. pytania przekazuje merytoryczną, tj.: dotyczącą zamówienia treść wniosku wraz z wyjaśnieniami.

Wniosek:

W dokumentach: SIWZ, STWiORB, projekcie budowlanym i wykonawczym dotyczących postępowania przetargowego pn.. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice organizowanym przez Wójta Gminy Krzywcza, znalazły się opisy przedmiotu zamówienia dotyczące rur kanalizacyjnych i kształtek i studni PVC-U SN 12 SDR 34 jednoznacznie wskazujące jednego producenta, firma FUNKE Sp. z o.o. (...).

Zwracamy również uwagę, że w SIWZ, STWiORB, projekcie budowlanym i wykonawczym znalazły się zapisy, niezgodne z aktualnie obowiązującymi w zakresie rur z tworzyw sztucznych przepisami prawa budowlanego i obowiązujących w tym zakresie polskich norm, dotyczące m.in. szeregu wymiarowego SDR. Rury DN160 x 5,5, DN200 x 6,6 itd. nie odpowiadają jak napisano w ww. dokumentach szeregowi SDR 34, (SDR= DN / nominalna grubość ścianki) są nielogiczne i wskazują na jednego producenta, firmę FUNKE, który jako nazwy własne typu wyrobu budowlanego stosuje oznaczenia SN 12 SDR 34 i tym samym w sposób niezgodny z ustawą PZP, przy udziale projektanta, lokuje swoje wyroby w dokumentacji technicznej (...).

Przytoczone wyżej zapisy dotyczące wymagań dla rur PVC-U SN 12 SDR 34 wprowadzają potencjalnych wykonawców w błąd.

Wyjaśnienia:

Zamawiający podtrzymuje treść załącznika nr 4 do SIWZ, tj.: opis przedmiotu zamówienia, jednocześnie informując o możliwości zaoferowania przez Wykonawcę składającego ofertę w postępowaniu rozwiązania równoważnego, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Pzp oraz SIWZ.

SEKRETARZ GMINY*mgr inż. Wojciech Sobol*
